

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:**Budowa:**

- projekt linii kablowej nn-0,4 kV do zasilenia oczyszczalni ścieków w miejscowości Bubele, gm. Sejny.

Inwestor:

Gmina Sejny

16-400 Sejny, ul. Grodzińskiego 1

Projektant:

mgr inż. Mariusz Ostrowski

upr. do proj: PDL/0138/POOE/11

nr ewid. PDL/IE/0011/12

Suwałki, styczeń 2021 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego:

- a) roboty ziemne - rów kablowy,
- b) układanie kabli w rowie kablowym,
- c) zasypanie rowu kablowego,
- d) podłączenie kabli w rozdzielnicach,
- e) zasypanie wykopów,
- f) pomiary i badania.

2. Istniejące obiekty budowlane:

- a) kanalizacje sanitarna, deszczowa,
- b) linie kablowe nn-0,4 kV.

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Zagrożenie mogą stwarzać:

- a) prace ziemne wykonywane przy zbliżeniach i krzyżówkach z istniejącymi uzbrojeniem terenu.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

Przy poprawnym wykonywaniu robót nie występuje zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- a) przyłączenie kabli nn-0,4kV rozdzielnicach powinno odbywać się po wyłączeniu napięcia.
- b) badania i pomiary winny wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

5. Wskazówki sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót oraz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom:

- a) pracownicy wykonujący wykop oraz montaż linii kablowej nn-0,4 kV winni być poinstruowani o przebiegu istniejących linii energetycznych.
- b) w trakcie wykonywania wykopu należy wygrodzić i oznakować teren wykonywania robót.
- c) zabezpieczyć ściany wykopu przed osuwaniem się ziemi.
- d) badania i pomiary winny wykonywać osoby posiadające wymagane uprawnienia.

W trakcie przygotowania i wykonywania robót stosować przepisy określone m.in. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Opracował:

mgr inż. Mariusz Ostrowski

upr. do proj: PDL/0138/POOE/11

nr ewid. PDL/IE/0011/12