

Poziom porównawczy 140,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	149,50	148,30	146,50
Rzędna terenu istniejącego	149,50	148,30	146,50
Rzędna dna kanału	146,75	145,92	144,36
Zagłębienie dna kanału [m]	2,75	2,38	2,14
Odległości [m]		4,40	7,80
Średnice, materiał / Spadek		DN200 PVC_N 188,6 ‰	DN250 PVC_N 200,0 ‰
Długość trasy [m]	0,00	4,40	12,20
	PW	S1	S2

Rzędna terenu projektowanego	149,50	149,50
Rzędna terenu istniejącego	149,50	149,50
Rzędna dna kanału	146,31	145,92
Zagłębienie dna kanału [m]	3,19	2,38
Odległości [m]		6,10
Średnice, materiał / Spadek		DN250 PVC_N 63,9 ‰
Długość trasy [m]	0,00	6,10
	K2	S1

San-System
www.san-system.com.pl
e-mail: biuro@san-system.com.pl

Wykonawca: **SAN- SYSTEM** ul. Składowa 3A/23 19-400 Olecko	OBIEKT: **Pompownia wody w mcs. Dworczysko, gmina Sejny** INWESTOR: Gmina Sejny, ul. Œwierczewskiego 1, 16-500 Sejny TEMAT: **Profil podłużny kanalizacji przelewowej**			Skala --- Nr rys. 10
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Branża konstrukcyjno-budowlana Projektant	mgr inż. Arkadiusz Papadopoulos	WAM/0127/POOK/07	marzec 2009r.	
Branża sanitarna Projektant	mgr inż. Karol Brodowski	5/02/OL, WAM/0076/POOS/04	marzec 2009r.	
Branża sanitarna Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Kowalczyk	WAM/0015/POOS/07	marzec 2009r.	
Asystent projektanta	mgr inż. Dominika Daniluk		marzec 2009r.	