



LEGENDA:

- oprawa jarzeniowa z czujnikiem PIR, 18W, IP4 np. JONO PIR AVR 66.0184H, IP44 prod. ENSTO*
gniazdo nlt. IP 44, 16A, 230V do grzejnika 1000W
gniazdo nlt. IP 44, 16A, 230V do osuszacza 1500W

UWAGA:

Obwody zasilania gniazd i oprawy oświetleniowej zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo - prądowym o prądzie różnicowym 30mA.



San-System

www.san-system.com.pl
e-mail: biuro@san-system.com.pl

Wykonawca: SAN- SYSTEM ul. Składowa 3A/23 19-400 Olecko	OBIEKT: Pompownia wody w mcs. Dworczyso, gmina Sejny INWESTOR: Gmina Sejny, ul. Świerczewskiego 1, 16-500 Sejny			Skala -----
	TEMAT: Rzut poziomy pompowni - plan instalacji			Nr rys. 3E
Projektował	mgr inż. Barbara Marciniak	Nr uprawnień SUW/336/80	Data marzec 2009r.	Podpis